



Pardubice

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic | Oddělení veřejných zakázek
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 53911/2013 OMI

Počet listů: 2

Počet příloh: 2

Vyřizuje: Eva Radová

Telefon: 466 859 403

E-mail: eva.radova@mmp.cz

Datum: 20.09.2013

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 v rámci veřejné zakázky:

Rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny ZŠ Ohrazenice

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 356762

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic

V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti od dvou zájemců o veřejnou zakázku. Žádosti o dodatečné informace byly zadavateli doručeny dne 16.9. a 18.9. 2013.

K DOTAZU č. 1:

Prosím o opravu rekapitulační tabulky části UT, kde se nenačítají části „strojovny“, „otopná tělesa, voda 70/50°C“.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje výkaz výměr s opraveným přenosem dat do rekapitulace výkazu výměr ÚT – viz příloha Výkaz výměr_ÚT_upravený . Položky výkazu výměr ÚT, ani výměry u těchto položek se nemění.

K DOTAZU č. 2:

Prosím o informaci, jaký má být finální povrch podlahy v místnosti 3.03 – kde v tabulce skladeb podlah je jak pur podlaha tak i zátěžový koberec.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Platí PD – v místnosti 3.03 bude PUR podlaha a na ní zátěžový koberec – výkaz výměr položky č. 140 a č. 147.

K DOTAZU č. 3:

Dokumentace požaduje do místnosti č. 1.16 koberec, ve výkaze výměr tato výměra schází. Prosím o doplnění.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

V příloze předkládáme doplněný výkaz výměr o výměru povlakové krytiny (koberce) do místnosti č.1.16. – viz položka výkazu výměr č.140 - „*Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce*“ na celkovou novou výměru 132,54 m² viz. příloha Výkaz výměr_stavební část_upravený II(pdf., xls.).

K DOTAZU č. 4:

Ještě bych Vás chtěla požádat o upřesnění ohledně dveří.

Ve výkazu výměr nesedí počty dvoukřídlých dveří a zárubní:

Pol. 20 – ocelová zárubeň 160/1970 – 4 ks

Pol. 108 – montáž dveří 2kř. 160/1970 – 4 ks

Pol. 117 – dveře 2kř. 160/197 – 3 ks

Prosím o upřesnění počtu dveří.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Podle vyjádření projektanta jsou uváděné počty v pořádku →budou se celkem osazovat 4 kusy dveří (pol.108), z toho budou jedny stávající a tím pádem troje dveře budou nové (pol.117) a k jejich osazení jsou zapotřebí čtyři kusy zárubní (pol.20).

Předem děkujeme za předložení nabídky.

S pozdravem

Ing. Jiří Čáň

vedoucí odboru

vz. Ing. Karolína Vopršalová

Přílohy: Výkaz výměr _ stavební část_upravený II(pdf., xls.)

Výkaz výměr_ÚT_upravený (.pdf, .xls)

Výše uvedené přílohy jsou k dispozici na profilu zadavatele:

<https://www.vzmmmp.cz/zadavaci-rizeni/detail/98/>