

V Praze dne 25. září 2013

Dodatečná informace č. 27 až 32 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu“

zadávanou dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v užším řízení.

Zadavatel, **Statutární město Pardubice**, IČO: 00274046, a co vsídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky **poskytuje následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky a rozhoduje o změně těchto zadávacích podmínek.**

Dotaz:

Hliníkové exteriérové konstrukce – několik výrobců hliníkových prosklení poslalo následující vyjádření:

Prosklené elementy jsou nadrozměrné cca 800 kg, je třeba zmenšit křídla na cca 300 kg tzn. asi na polovinu než je teď.

Dále co se týká obloukových trojskel dle informace od výrobce jsou vyrobitelná, ale obloukové pole se musí zmenšit rovněž na polovinu svisle.

Z důvodu bezpečnosti proti poranění ze strany pochozích plocha bude potřeba na všech pozicích laminované sklo (VSG, Connex) nebo tvrzené sklo (ESG) sklo z obou stran Exteriér / Interiér.

Nechá zadavatel upravit projektovou dokumentaci zejména výkresy VO 01, 02, 03, 04 tak, aby byly výplně technicky proveditelné?

Dodatečná informace č. 27

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a původní dokument „F-1-1-3_exterierove_vyplne-VO01.pdf“ nahrazuje novým dokumentem „uprava_2013_09_23-F-1-1-3_exterierove_vyplne-VO01“ a původní dokument „F-1-1-3_exterierove_vyplne-VO02_VO03_VO04.pdf“ nahrazuje novým dokumentem „uprava_2013_09_23-F-1-1-3_exterierove_vyplne-VO02_VO03_VO04“, přičemž oba dva dokumenty jsou připojeny v příloze.

Zadavatel pro úplnost dodává, že změna dokumentu „F-1-1-3_exterierove_vyplne-VO02_VO03_VO04_rev.pdf“ spočívá ve změně části „VO02“.

Dotaz:

Ocelové dveře - Místnost pod schodištěm na jižním konci promenády

Dveře jsou specifikovány jako vodotěsné ocelové zateplené s nátěrem šedokovovým nátěrem se slídovým oxidem železa a zevnitř zateplené XPS tl. 80 mm.

Vodotěsné dveře se používají při protipovodňových opatřeních do výšky vody 1,5m a cenově jsou několikanásobně dražší.

Voděodolné dveře se používají do prostor se zvýšenou vlhkostí.

Mají být dveře skutečně vodotěsné nebo budou stačit pouze voděodolné?

Můžete upřesnit „šedokovový nátěr se slídovým oxidem železa“ dle RAL?

Dodatečná informace č. 28

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným dotazem rozhoduje o změně zadávacích podmínek, tak jak následuje:

Zadavatel „Ocelové dveře – Místnost pod schodištěm na jižním konci promenády“ specifikuje jako dveře voděodolné, resp. dveře, u kterých je nutno dosáhnout jak odolnosti proti vodě, tak základní vodotěsnosti v tom smyslu, že je nutné, aby dobře těsnily v prahové části při případných přívalových deštích, kdy se může krátce vytvořit hladina na přilehlé zpevněné ploše, a dále je nutno, aby tyto dveře dobře těsnily při větrem hnaném dešti.

Co se týče odstínu, nejedná se o klasický RAL odstín. Lak je s příměsí zrna slídového oxidu železa, je mírně hrubozrný (tj. odstín se dá popsat de facto jako mix šedé + metalické příměsi se zrny slídového oxidu železa, výsledkem je „sametový“ zrnitý povrch, přesný odstín vybere GP v rámci AD z předloženého vzorníku). Lak musí být vhodný na nátěry exteriérů a dobře se opravovat, což mimo jiné zajišťuje jeho vyšší hrubost. Nutno dodat, že tyto laky se nanášejí ve dvou až třech vrstvách, nestačí pouze jedna. Jedná se o chemickou antikorozi reakcí a tím ochranu ocelových prvků.

Dotaz:

Kapotáž vazníků v 1.PP a 1.NP

Výkres Z 15 – nerezový plech tl.1,5 mm

Tabulka zámečnických výrobků – pozinkovaný lakovaný plech

Kniha Standardu – AL plech tl.2 mm

Jaký materiál má být naceněn ?

Dodatečná informace č. 29

Materiál kapotáže je ocelový plech tl. 1,5 mm lakovaný. Zadavatel v této souvislosti rozhoduje o změně zadávacích podmínek, kdy původní dokument „F-1-1-6_zamecnicke_vyrobky-Z15_kapotaz.pdf“ nahrazuje novým dokumentem „uprava_2013_09_23-F-1-1-6_zamecnicke_vyrobky-Z15_kapotaz“, který připojuje v příloze.

Dotaz:

Barový pult a kavárenský stůl

1m2 spárovky ořechu amerického se pohybuje okolo 7000,-/m2 za materiál bez práce s prací min.10 000,- Kč/m2.

Neuvažuje investor o záměně povrchové úpravy desek stolů a barů za stejně kvalitní ale levnější materiál?

Dodatečná informace č. 30

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel uvádí, že trvá na původním znění zadávacích podmínek a požaduje ocenit položku dle specifikace ve výkazu výměr.

Zadavatel současně požaduje v nabídce nacenit i následující variantní řešení:

- A. Barový pult nebude vyroben ze spárovky ořechu amerického, ale z buku a do barvy ořechu amerického se namoří;
- B. Barový pult nebude vyroben ze spárovky ořechu amerického, ale z dubu a do barvy ořechu amerického se namoří;

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že tyto dvě variantní položky nejsou součástí předmětu plnění a tudíž nebudou uchazeči započítány do celkové nabídkové ceny a jako takové nebudou předmětem hodnocení.

Dotaz:

Objekt SO 20 Galerie cafe – výkaz výměr vnitřní kanalizace a vodovod – našli jsme níže uvedené položky, které nesouhlasí s PD. Prosíme tímto zadavatele o prověření:

Vnitřní kanalizace

32	721223425RT1	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izolačním límcem, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50mm), s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12-70mm, s rámečkem 123x123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Stavební kryt v balení.	kus	1
----	--------------	---	-----	---

Myslíme, že by měly být 3ks

Vnitřní vodovod

47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	33
----	--------------	---	---	----

Myslíme, že by mělo být 330 m

Zařizovací předměty

16	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	4
----	--------------	---------------------------	--------	---

Myslíme, že by mělo být 6 souborů

20	725823114RT0	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	4
----	--------------	--	-----	---

Myslíme, že by mělo být 6 ks

26	725.054VD	dřez nerez s odtokovou sadou	kus	4
----	-----------	------------------------------	-----	---

Myslíme, že by mělo být 6ks

Dodatečná informace č. 31

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a původní znění výše uvedených položek ve výkazu výměr „Objekt SO 20 Galerie cafe – výkaz výměr vnitřní kanalizace a vodovod“ nahrazuje novým zněním, tak jak následuje:

Vnitřní kanalizace

32	721223425RT1	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izolačním límcem, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50mm), s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12-70mm, s rámečkem 123x123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Stavební kryt v balení.	kus	3
----	--------------	---	-----	---

Vnitřní vodovod

47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	330
----	--------------	---	---	-----

Zařizovací předměty

16	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	5
----	--------------	---------------------------	--------	---

20	725823114RT0	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	5
----	--------------	--	-----	---

26	725.054VD	dřez nerez s odtokovou sadou	kus	5
----	-----------	------------------------------	-----	---

Pro vyloučení pochybností zadavatel upřesňuje, že součástí dodávky stavební části jsou dřezy v rámci barových pultů, těch je celkem 5 ks. Co se týče dřezu v zázemí, ten je v rámci vybavení gastro, které není předmětem výběrového řízení.

Dotaz:

Objekt SO 20 Galerie cafe – výkaz výměr zařízení pro vytápění – našli jsme níže uvedené položky, které nesouhlasí s PD. Prosíme tímto zadavatele o prověření:

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění - systémové řešení s vícevrstevným potrubím, vícevrstvé alu-plastové potrubí, ø 16x2	m	1,65
---	---	------

Dělená ochranná trubka 400 x 28 mm - dle potřeby		
--	--	--

Má být tato položka také vyplněna?

Dodatečná informace č. 32

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a původní znění výše uvedených položek ve výkazu výměr „Objekt SO 20 Galerie cafe – výkaz výměr zařízení pro vytápění“ nahrazuje novým zněním, tak jak následuje:

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění - systémové řešení s vícevrstevným potrubím, vícevrstvé alu-plastové potrubí, ø 16x2	m	1650
---	---	------

Dělená ochranná trubka 400 x 28 mm - dle potřeby	kus	40
--	-----	----

Veškeré ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

Statutární město Pardubice
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
na základě plné moci