

V Praze dne 1. října 2013

Dodatečná informace č. 33 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu“

zadávanou dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v užším řízení.

Zadavatel, **Statutární město Pardubice**, IČO: 00274046, a co vsídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky **poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky a rozhoduje o změně těchto zadávacích podmínek.**

Dodatečná informace č. 33

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel v souvislosti s dodatečnou informací č. 30 ze dne 25. 9. 2013 upřesňuje, že nenacenění variantních položek, které nejsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky, není důvodem pro vyloučení nabídky ze zadávacího řízení.

Dotaz:

Ve VV Podzámecký park – SO 05 je uvedena pol. 5.2.10. – 7 040 kg

| | | | | |
|----|--------|---|----|-----------|
| 10 | 5.2.9 | Betonáž základových pasů (bednění) – ŽB C20/25 XC2 | m3 | 878,500 |
| 11 | 5.2.10 | Výztuž základových pasů 10505/R/ viz. Pol. 5.2.9, vyztužení 160 kg/m3 | kg | 7 040,000 |

Myslíme si, že dle výpočtu $878,5 \times 160$ by mělo být **140 560 kg**

Dodatečná informace č. 34

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným dotazem rozhoduje o změně zadávacích podmínek a v položku 10 (5.2.9) specifikuje nově, tak jak následuje:

| | | | | |
|----|-------|--|----|----|
| 10 | 5.2.9 | Betonáž základových pasů (bednění) – ŽB C20/25 XC2 | m3 | 44 |
|----|-------|--|----|----|

Dotaz:

Žádám o doplnění odpovědi v Dodatečné informaci č.27 na dotaz o velikost obloukového skla ve VO 01.

Při této velikosti, tvaru a technických požadavcích není obloukové sklo vyrobitelné.

Dodatečná informace č. 35

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a upřesňuje, resp. doplňuje Dodatečnou informaci č. 27 ve vztahu k V001 o následující:

kruhový segment je možno rozdělit, vzniklá spára však musí být neviditelná.

Statutární město Pardubice
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
na základě plné moci